

スクールご利用の
皆さまへ

プール 管理について

プール施設の概要

水深

110cmあります。
水深調整の為、高さ
40cm・60cmの赤台を
使用しています。

水温

31.2℃(平均)

換気

100%吸排気方式です。
暖房、冷房、送風完備

湿度

30%～60%

室温

34℃(平均)

二酸化
炭素

1,500ppm以下
24時間自動計測、
HPで公開しています。

水質・室内環境管理

毎時

残留塩素、水温、室温、
外気温を測定して
記録しています。

毎月

民間検査会社に検査依頼し、プール水を
保健所へ提出。結果を館内掲示しています。
年2回、保健所の立入検査を受けています。

設 備

プール内排水口は底部に一箇所あり蓋は二重構造、毎日点検しています。

- 「ろ過循環方式」プール水は常時(24時間)ろ過器を通し浄化しています。 ●塩素消毒システムで殺菌しています。
- 残留塩素濃度0.6を維持しています。 ●都条例に基づき年1回プールの水を全換水しています。(6月～8月予定)